



ビット階平面図

- * 特記なき限り配管ビットは1FL-2600
- * 特記なき限り配管ビット上部スラブ下は断熱材打込とする。
- * はスラブ下断熱材敷込み はスラブ下断熱材なしとする。
- * 配管ビット内勾配は1/300とする。

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|---|---|
| 凡 例 | | 床レベルを示す (FL=±0) 特記なき場合はFL±0 | | フロアハッチ 600角 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照 | 人通孔 600φ ※X1-X10間の人通孔の手がけは上1箇所とする 通気管VPφ75 通水管VPφ200半割 ※X1-X10間の人通孔の手がけは上1箇所とする |
| | | 消火器ボックス 置型 | | マンホール 600φ 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照 | |
| | | 消火器ボックス 埋込型 | | ルーフドレン | |
| | | 補助散水栓ボックス (設備工事) (消火器ボックス併設型) | | タテ樋 (特記なき限り100φ) 設置一式 (設備工事-基本工事)への設置まで木工事 | |
| | | 点字紙 | | 換気900 x 500 x 500 H | |