

1 可燃ごみ焼却量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
1号炉	t	705.58	956.29	754.89	1,300.55	221.68	778.10	1,033.96	477.40	519.94	1,263.22	346.31	587.65	8,945.57
2号炉	t	931.28	411.88	862.57	131.71	1,201.39	869.50	447.80	857.71	1,188.14	370.74	827.40	756.56	8,856.68
計	t	1,636.86	1,368.17	1,617.46	1,432.26	1,423.07	1,647.60	1,481.76	1,335.11	1,708.08	1,633.96	1,173.71	1,344.21	17,802.25

2 燃焼ガス温度、集じん器入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

1号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	870	863	872	855	865	868	868	875	872	865	873	877	800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	180	179	180	180	180	181	180	180	180	181	179	180	200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	3	4	4	3	3	4	3	3	9	3	2	2	100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

2号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	874	868	870	853	854	865	869	872	859	875	871	875	800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	180	180	180	181	181	181	181	180	180	180	181	180	200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	5	2	4	12	8	3	5	4	4	5	5	1	100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R3.6.14	R3.11.23				
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R3.6.15	R3.11.24				
バグフィルター内部	R3.4.6	R3.5.28	R3.6.17	R3.7.30	R3.8.27	R3.9.22
	R3.10.7	R3.11.4	R3.11.25	R3.12.8	R4.1.6	R4.2.3
	R4.3.23					

2号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R3.6.14	R3.11.23	R4.1.28			
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R3.6.15	R3.11.24				
バグフィルター内部	R3.4.20	R3.5.10	R3.6.17	R3.7.6	R3.7.30	R3.8.30
	R3.9.3	R3.10.9	R3.10.22	R3.11.25	R3.12.30	R4.1.17
	R4.2.28	R4.3.11				

4 排ガス測定結果

1号炉

項目	単位	4月	5月	法基準値
採取年月日		R3.5.11	R3.10.19	
測定結果取得年月日		R3.5.27	R3.11.10	
ばいじん※	g/m <sup>3</sup> N	0.003	0.002	0.15以下
硫黄酸化物	m <sup>3</sup> N/h	0.006	0.011	34.37以下
塩化水素※	mg/m <sup>3</sup> N	3.5	1.9	700以下
窒素酸化物※	ppm	83	76	250以下
全水銀※	μg/m <sup>3</sup> N	15	13	50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位	5月	法基準値
採取年月日		R3.10.19	
測定結果取得年月日		R3.11.16	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.50	5以下

2号炉

項目	単位	4月	5月	法基準値
採取年月日		R3.9.21	R4.2.14	
測定結果取得年月日		R3.10.8	R4.3.18	
ばいじん※	g/m <sup>3</sup> N	0.001	0.009	0.15以下
硫黄酸化物	m <sup>3</sup> N/h	0.003	0.056	34.37以下
塩化水素※	mg/m <sup>3</sup> N	5.7	13	700以下
窒素酸化物※	ppm	88	83	250以下
全水銀※	μg/m <sup>3</sup> N	3.3	12	50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位	5月	法基準値
採取年月日		R4.2.14	
測定結果取得年月日		R4.3.16	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.26	5以下