

令和7年度

八曾一般廃棄物最終処分場維持管理情報

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種類       | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計    |
|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 焼却灰 t    | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |     |     |     |    |    |    | 0.00 |
| 不燃物残渣等 t | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |     |     |     |    |    |    | 0.00 |
| 計 t      | 0  | 0  | 0  | 0  |    |    |     |     |     |    |    |    | 0.00 |

2 埋立地、浸出水処理施設の点検状況

点検項目 擁壁等の状況、遮水工の状況、調整池の状況、浸出水処理施設設備状況

| 点検月  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検状況 | ○  | ○  | ○  | ○  |    |    |     |     |     |    |    |    |

○:毎週火曜日と金曜日に点検を実施

□異常時対応年月日、及び内容

3 水質検査結果

(1)地下水 採水場所: 浸出水処理施設地下水集水設備

|                       | 第1回     | 第2回    | 第3回      | 第4回     | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 基準値<br>(※) |
|-----------------------|---------|--------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------------|
| 採取年月日                 | R7.4.8  | R7.5.9 | R7.6.3   | R7.7.1  |     |     |     |     |     |      |      |      |            |
| 測定結果取得年月日             | R7.4.23 | R7.6.2 | R7.6.30  | R7.7.18 |     |     |     |     |     |      |      |      |            |
| カドミウム mg/L            | -       | -      | 0.0003未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.003以下    |
| 全シアン mg/L             | -       | -      | 不検出      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 検出されないこと   |
| 鉛 mg/L                | -       | -      | 0.005未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| 六価クロム mg/L            | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.02以下     |
| 砒素 mg/L               | -       | -      | 0.005未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| 総水銀 mg/L              | -       | -      | 0.0005未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.0005以下   |
| アルキル水銀 mg/L           | -       | -      | 不検出      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 検出されないこと   |
| PCB mg/L              | -       | -      | 不検出      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 検出されないこと   |
| ジクロロメタン mg/L          | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.02以下     |
| 四塩化炭素 mg/L            | -       | -      | 0.0002未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.002以下    |
| クロロエチレン mg/L          | -       | -      | 0.0002未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.002以下    |
| 1, 2-ジクロロエタン mg/L     | -       | -      | 0.0004未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.004以下    |
| 1, 1-ジクロロエチレン mg/L    | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| 1, 2-ジクロロエチレン mg/L    | -       | -      | 0.004未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.04以下     |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L | -       | -      | 0.0005未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 1以下        |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L | -       | -      | 0.0006未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.006以下    |
| トリクロロエチレン mg/L        | -       | -      | 0.001未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| テトラクロロエチレン mg/L       | -       | -      | 0.0005未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| 1, 3-ジクロロプロペン mg/L    | -       | -      | 0.0002未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.002以下    |
| チウラム mg/L             | -       | -      | 0.0006未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.006以下    |
| シマジン mg/L             | -       | -      | 0.0003未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.003以下    |
| チオベンカルブ mg/L          | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.02以下     |
| ベンゼン mg/L             | -       | -      | 0.001未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| セレン mg/L              | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.01以下     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L    | 0.3     | 0.2    | 0.1      | 0.3     |     |     |     |     |     |      |      |      | 10以下       |
| ふっ素 mg/L              | 0.1未満   | 0.1未満  | 0.08未満   | 0.1未満   |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.8以下      |
| ほう素 mg/L              | -       | -      | 0.3      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 1以下        |
| 1, 4-ジオキサン mg/L       | -       | -      | 0.005未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.05以下     |
| 電気伝導率 mS/m            | 5.4     | 5.4    | 5.2      | 7.0     |     |     |     |     |     |      |      |      | -          |
| 塩化物イオン mg/L           | 4.6     | 4.6    | 5.0      | 7.0     |     |     |     |     |     |      |      |      | -          |

(※)地下水の水質汚濁に係る環境基準 別表における基準値

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| 採取年月日            |  | 法基準値 |
| 測定結果取得年月日        |  |      |
| ダイオキシン類 pg-TEQ/L |  | 1以下  |

|                                           | 第1回     | 第2回    | 第3回      | 第4回     | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 法基準値       |
|-------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------------|
| 採取年月日                                     | R7.4.8  | R7.5.9 | R7.6.3   | R7.7.1  |     |     |     |     |     |      |      |      |            |
| 測定結果取得年月日                                 | R7.4.23 | R7.6.2 | R7.6.30  | R7.7.18 |     |     |     |     |     |      |      |      |            |
| カドミウム及びその化合物 mg/L                         | -       | -      | 0.003未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.03以下     |
| シアン化合物 mg/L                               | -       | -      | 0.1未満    | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 1以下        |
| 有機リン化合物 mg/L                              | -       | -      | 0.1未満    | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 1以下        |
| 鉛及びその化合物 mg/L                             | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| 六価クロム化合物 mg/L                             | -       | -      | 0.02未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.5以下      |
| 砒素及びその化合物 mg/L                            | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| 水銀及びアルキル水銀<br>その他の水銀化合物 mg/L              | -       | -      | 0.0005未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.005以下    |
| アルキル水銀化合物 mg/L                            | -       | -      | 不検出      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 検出されないこと   |
| PCB mg/L                                  | -       | -      | 0.0005未満 | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.003以下    |
| トリクロロエチレン mg/L                            | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| テトラクロロエチレン mg/L                           | -       | -      | 0.001未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| ジクロロメタン mg/L                              | -       | -      | 0.02未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.2以下      |
| 四塩化炭素 mg/L                                | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.02以下     |
| 1, 2-ジクロロエタン mg/L                         | -       | -      | 0.004未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.04以下     |
| 1, 1-ジクロロエチレン mg/L                        | -       | -      | 0.02未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 1以下        |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L                     | -       | -      | 0.04未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.4以下      |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L                     | -       | -      | 0.001未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 3以下        |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L                     | -       | -      | 0.006未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.06以下     |
| 1, 3-ジクロロプロペン mg/L                        | -       | -      | 0.002未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.02以下     |
| チウラム mg/L                                 | -       | -      | 0.006未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.06以下     |
| シマジン mg/L                                 | -       | -      | 0.003未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.03以下     |
| チオベンカルブ mg/L                              | -       | -      | 0.02未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.2以下      |
| ベンゼン mg/L                                 | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| セレン及びその化合物 mg/L                           | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.1以下      |
| ほう素及びその化合物 mg/L                           | -       | -      | 1未満      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 50以下       |
| ふっ素及びその化合物 mg/L                           | 0.2     | 0.2    | 0.1      | 0.1未満   |     |     |     |     |     |      |      |      | 15以下       |
| アンモニア、アンモニア化<br>合物、亜硝酸化合物及び<br>硝酸化合物 mg/L | 0.6     | 0.6    | 0.6      | 1.0     |     |     |     |     |     |      |      |      | 200以下      |
| 1, 4-ジオキサン mg/L                           | -       | -      | 0.05未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 0.5以下      |
| 水素イオン濃度(pH)                               | 7.8     | 7.9    | 8.0      | 7.8     |     |     |     |     |     |      |      |      | 5.8以上8.6以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L                      | 0.5未満   | 0.5未満  | 0.5未満    | 0.6     |     |     |     |     |     |      |      |      | 60以下       |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/L                        | 4.1     | 3.9    | 3.9      | 4.1     |     |     |     |     |     |      |      |      | 90以下       |
| 浮遊物質質量(SS) mg/L                           | 1未満     | 1未満    | 1未満      | 1未満     |     |     |     |     |     |      |      |      | 60以下       |
| ノルマルヘキサン抽出物<br>質含有量(鉱油類含有量) mg/L          | -       | -      | 1未満      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 5以下        |
| ノルマルヘキサン抽出物<br>質含有量(動植物油脂類<br>含有量) mg/L   | -       | -      | 1未満      | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 30以下       |
| フェノール類含有量 mg/L                            | -       | -      | 0.025未満  | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 5以下        |
| 銅含有量 mg/L                                 | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 3以下        |
| 亜鉛含有量 mg/L                                | -       | -      | 0.01未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 2以下        |
| 溶解性鉄含有量 mg/L                              | -       | -      | 0.1未満    | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 10以下       |
| 溶解性マンガン含有量 mg/L                           | -       | -      | 0.13     | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 10以下       |
| クロム含有量 mg/L                               | -       | -      | 0.04未満   | -       |     |     |     |     |     |      |      |      | 2以下        |
| 大腸菌数 CFU/mL                               | 0       | 0      | 0        | 0       |     |     |     |     |     |      |      |      | 日間平均800以下  |
| 窒素含有量 mg/L                                | 1.1     | 0.6    | 0.6      | 1.1     |     |     |     |     |     |      |      |      | 120以下      |
| 磷含有量 mg/L                                 | 0.15    | 0.13   | 0.13     | 0.12    |     |     |     |     |     |      |      |      | 16以下       |

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| 採取年月日            |  | 法基準値 |
| 測定結果取得年月日        |  |      |
| ダイオキシン類 pg-TEQ/L |  | 10以下 |

4 残余の埋立容量

|         |  |
|---------|--|
| 測定年月日   |  |
| 残余容量 m3 |  |