

令和8年度

都市美化センター維持管理情報

1 可燃ごみ焼却量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	t	679.07	654.79	732.54	908.21									2,974.61
2号炉	t	804.87	748.29	562.21	396.16									2,511.53
計	t	1,483.94	1,403.08	1,294.75	1,304.37									5,486.14

2 燃焼ガス温度、集じん器入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

1号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	879	878	878	876									800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	175	175	175	175									200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	5	6	7	5									100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

2号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃焼ガス温度	℃	焼却炉内	878	878	879	877									800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	180	178	178	177									200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	6	5	5	7									100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R8.6.12					
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R8.6.13					
バグフィルター内部	R8.4.15	R8.7.14				
	R8.5.26					
	R8.6.13					

2号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R8.6.12					
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R8.6.13					
バグフィルター内部	R8.4.3	R8.6.30				
	R8.5.8	R8.7.18				
	R8.6.13					

4 排ガス測定結果

1号炉

項目	単位			法基準値
採取年月日		R8.5.11		
測定結果取得年月日		R8.5.27		
ばいじん※	g/m3N	0.004		0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h	0.089		34.37以下
塩化水素※	mg/m3N	11		700以下
窒素酸化物※	ppm	70		250以下
全水銀※	μ g/m3N	4.7		50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位			法基準値
採取年月日				
測定結果取得年月日				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³			5以下

2号炉

項目	単位			法基準値
採取年月日		R8.4.16		
測定結果取得年月日		R8.5.15		
ばいじん※	g/m3N	0.003		0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h	<0.002		34.37以下
塩化水素※	mg/m3N	17		700以下
窒素酸化物※	ppm	68		250以下
全水銀※	μ g/m3N	11		50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位			法基準値
採取年月日				
測定結果取得年月日				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³			5以下