

1 可燃ごみ焼却量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	t	679.07	654.79	732.54	908.21	596.48							3,571.09
2号炉	t	804.87	748.29	562.21	396.16	688.24							3,199.77
計	t	1,483.94	1,403.08	1,294.75	1,304.37	1,284.72							6,770.86

2 燃烧ガス温度、集じん器入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

1号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃烧ガス温度	℃	焼却炉内	879	878	878	876	878								800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	175	175	175	175	175								200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	5	6	7	5	7								100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

2号炉

項目	単位	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準
燃烧ガス温度	℃	焼却炉内	878	878	879	877	877								800℃以上
集じん器入口ガス温度	℃	集じん器入口	180	178	178	177	177								200℃以下
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	煙突入口手前	6	5	5	7	8								100ppm以下

※測定値については、連続測定のため日平均の月平均を表示。一酸化炭素濃度については、酸素濃度12%換算値。

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R8.6.12					
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R8.6.13					
バグフィルター内部	R8.4.15	R8.7.14				
	R8.5.26	R8.8.21				
	R8.6.13					

2号炉

除去位置	除去日時					
煙道(ガス冷却室～減温塔間)	R8.6.12					
煙道(減温塔～バグフィルター間)	R8.6.13					
バグフィルター内部	R8.4.3	R8.6.30	R8.8.10			
	R8.5.8	R8.7.18	R8.8.21			
	R8.6.13	R8.8.1				

4 排ガス測定結果

1号炉

項目	単位			
採取年月日		R8.5.11		法基準値
測定結果取得年月日		R8.5.27		
ばいじん※	g/m3N	0.004		0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h	0.089		34.37以下
塩化水素※	mg/m3N	11		700以下
窒素酸化物※	ppm	70		250以下
全水銀※	μ g/m3N	4.7		50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位		
採取年月日			法基準値
測定結果取得年月日			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³		5以下

2号炉

項目	単位			
採取年月日		R8.4.16		法基準値
測定結果取得年月日		R8.5.15		
ばいじん※	g/m3N	0.003		0.15以下
硫黄酸化物	m3N/h	<0.002		34.37以下
塩化水素※	mg/m3N	17		700以下
窒素酸化物※	ppm	68		250以下
全水銀※	μ g/m3N	11		50以下

※酸素濃度12%換算値

項目	単位		
採取年月日			法基準値
測定結果取得年月日			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m³		5以下