

令和8年度営繕工事計画について

(1)図書館軒樋改修工事(北側、東側 R 軒樋) 予算額 8,140 千円

【状況】

令和6年度に北側樋の下がった箇所を改修のため取り外した際、他の部分についても同様の腐食が見られました。

【工事内容】

令和6年度実施箇所以外の北側及び東側の軒樋の改修を行います。


【実施時期】

令和8年9月以降

R6 実施箇所



北側軒樋



東側 R 軒樋

(2)図書館空調用制御機器工事 予算額 1,155 千円

【状況】

空調機 AHU-1の電動2方弁が20%開までで100%開になっていない。AHU-1は1階と2階の開架室系統で、電動2方弁は冷水流量を調整する重要な部分で、動作不安定になっています。

【工事内容】

3階機械室にある空調用制御機器の取替を行います。

【実施時期】

令和8年7月下旬

(3)その他営繕工事 予算額 550 千円

【状況】

施設管理会社による報告に基づき緊急性の高い箇所から順次工事を進めます。