



凡例	±0	床レベルを示す (FL=±0) 特記なき室はFL±0	⊠	フロアーハッチ 600角 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照	①	人通孔 600φ
	Ⓢ	消火器ボックス 置型	⊗	マンホール 600φ 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照	Ⓢ	手付け SUS304 φ22 (8400×8200)
	Ⓢ	消火器ボックス 埋込型 (220)	Ⓢ RD100	ルーフトレン	※X1~X10間の人通孔の手付けは上1箇所とする	
	Ⓢ	補助放水栓ボックス (設備工事) (消火器ボックス併設型) (D4-2)	○ T	タテ樋 (特記なき限り100φ) ※第一制(設備工事-基本工事)への仕様まで本工事	②	通気管VPφ75 通水管VPφ200半割
	Ⓢ	点字紙 (D5-6)	⊠	差埋 900×500×500H	③	通気管 通水管
設計者			法適合確認		検査者	
25-大山市羽黒中央公園体育館建築その他工事			設計番号		図面番号	
2階平面図			143405		A - 19	
縮尺			A1: 1/200		日付	
			A3: 1/400		2014-05	