
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
104,650
75,150
1,500
28,000
410
7,000
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
7,000
8,000
7,550
360
5,650
5,600
5,600
5,600
5,550
360
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
410
6,100
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
3,600
850
44,000
T150
キャットウォーク
放水銃
(1ＦL+8,300)
管理用階段
放水銃
(1ＦL+8,300)
放水銃
(1ＦL+8,300)
放水銃
(1ＦL+10,500)
放水銃
(1ＦL+10,500)
ファン室(1)
ファン室(2)
EPS
RD125
排煙トップライト
屋上
1/75
SUS製タラップ
1/75
RD100
屋根
RD100
T125
吹抜
吹抜
放水銃
(2ＦL+6,000)
配管取出口
SUS製タラップ
1/75
RD150
RD150
Y7A
Y6A
Y5A
Y4
Y3A
Y2A
Y1
410
5,200
5,200
5,200
3,000
6,300
4,100
850
29,000
N

ＰＨ階平面図

凡例				
	±0	床レベルを示す（FL=±0） 特記なき室はFL±0	☒	フロアーハッチ 600角 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照
	消	消火器ボックス 置型	⊗	マンホール 600φ 防臭防湿型 ※タラップを付けること 部分詳細図参照
	消	消火器ボックス 埋込型 D4-20	● RD100	ルーフドレン
		補助散水栓ボックス（設備工事） （消火器ボックス併設型）D4-21	○ T	タテ樋（特記なき限り100φ） ※第一桝（公園工事－部本工事）への接続まで本工事
		点字鋲 D5-6	⊠	釜場900×500×500H

Ⓙ
人通孔 600φ
手がけ：SUS304 φ22 (W400×D200)
姿図
※X1～X10間の人通孔の手がけは上1箇所とする

Ⓩ
通気管VP φ75
通水管VP φ200半割
通気管
通水管
姿図

設計者	法適合確認欄	検証者		設計番号	図面番号
			26-犬山市羽黒中央公園体育館建築その他工事	143405	A — 20
			ＰＨ階平面図	縮尺 A1: 1／200 A3: 1／400	日付 2014・05・
					No

AZUSA SEKKEI
Architects, Engineers & Consultants

株式会社 梓設計 大阪支社
一級建築士事務所登録 大阪（ル）第３２３４号