

配管水圧試験結果報告書

年 月 日			
犬山市長 様			
報告者 住所 _____			
氏名 _____			
設置者 住所・氏名			
実施責任者 住所・氏名			
設置場所			
施設区分	設備・変更・許可 年月日・番号	年 月 日 第	号
立会者職氏名	消防		
試験年月日	年 月 日		
試験流体	水・不燃性液体（ ）・不燃性気体（ ）		
配管接続方法	フランジ接合 ・ 溶接接合 ・ ネジ接合		
確認箇所	ヶ所	加圧方法	
配管敷設方法	ピット ・ 地下 ・ 地上 ・ 架構		
確認方法			
結果の良否	合 ・ 否		

- 備考
- 1 報告書欄には、設置者又はその代理人を記入すること。
 - 2 法人にあつては、その名称、代表者及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 - 3 立会者欄には、消防職員が立会した場合に記入すること。
 - 4 試験流体欄には、（ ）内に流体名を記入すること。
 - 5 確認方法欄には、石鹼水塗布等を記入すること。
 - 6 試験方法及びその概要を添付すること。

試験方法及びその概要

1 試験範囲図

2 最大常用圧力 MP a

3 試験圧力 MP a

4 写真貼付（現場であることことが確認できるもの）

（1）全 景

（2）圧力測定場景

（3）確認箇所