

防火自主検査チェック表 【日常の検査】

年

実施日																
避難に関する項目	①廊下や通路の幅員は確保されているか															
	②避難口や階段に、物品が放置されていないか															
	③防火戸や防火シャッターの閉鎖障害はないか															
	④常閉の防火戸が開放されていないか															
設備に関する項目	⑤消防用設備等の前に物品が放置されていないか															
	⑥消防用設備等が決められた位置にあるか															
電気や火気を扱う場所に関する項目	⑦火気使用器具の破損や器具の周囲に可燃物はないか															
	⑧厨房のグリスフィルターやコンロの換気扇は清掃されているか															
	⑨電気器具(機器)や配線に損傷はないか															
	⑩たばこは水で消火され、吸い殻がたまっていないか															
その他	⑪建物周囲に、可燃物が放置されていないか(放火対策)															
防火管理者 確認欄																

※終業時の戸締りの確認や清掃時など日常的な業務に併せて実施しましょう。

※記入例
 良好 ○
 不備欠陥 △
 改善 ▲