

委員会視察成果報告書

2025年10月10日

犬山市議会議長
大沢 秀教 様

議員名 増 田 修 治

下記のとおり、視察の成果を報告いたします。

(1) 視察年月日	2025年 9月 30日(火)
(2) 視 察 地	愛知県半田市 半田中学校・半田小学校
(3) 視察の種類	常任委員会（民生文教委員会）
(4) 視 察 成 果 (視察地ごとに記入)	半田市の全小中学校体育館に、スポット型クーラー(スポットバズーカ)を導入されており、視察してきました。スポット型クーラーは局所的に冷房を行うという仕組みで、冷房機能に大型の送風機能を組み合わせたような設備です。体育館という広い空間全体を冷やすには大量の電力、断熱性、密閉性が必要であり、設備としても非常に高額となります。このスポットタイプの製品は、体育館の天井の高さを活かし、体育館全体を冷やすことはせず、生徒が運動を行う高さまでを冷やす仕組みとなっています。体感してみて、音などもそこまで気にならず、風についてもバドミントン以外はそこまで影響がないということでした。取り扱う方々の感想としても、夏場も問題なく快適に運動が出来たということで、非常に満足度の高い製品の導入となったようです。価格も通常にエアコンを導入することと比較すると、安価であり、運動を安全に行う上で非常に優れた製品であると実感しました。
(5) 犬 山 市 に 対する提言	昨今、想定を超える猛暑日が多くなり、体育館での夏場の運動は、健康的にも危険となってきました。また、体育館は避難所としての役割もあります。体育館にエアコンを設けることは理想ではありますが、上記のように膨大な工事と費用を要し、現実的に難しいと思います。半田市で採用された製品は、安価でありながら安全性にも優れた製品でありますので、導入にも前向きに検討されることを期待します。

